

Échantillon 2026-04994

Prélèvement du	22.06.2026 (heure non-spécifiée)	Période d'analyse	Du 22.06.26 au 30.06.26
Préleveur	Préleveur externe	Type d'échantillon	2812 - Eau de distribution
Site de prélèvement	Association Intercommunale des Eaux de Ballens-Berolle-Mollens (AIEBBM)		
Point de prélèvement	Réservoir Berolle		

Microbiologie

Paramètre	Résultat **	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Entérocoques *	Non décelé	UFC/100 mL	Max. 0	OPBD	Oui
Escherichia coli *	Non décelé	UFC/100 mL	Max. 0	OPBD	Oui
Germes mésophiles aérobies *	Non décelé	UFC/mL	< 300	OPBD	Oui

Appréciation (microbiologie): les paramètres analysés sont conformes aux exigences légales fédérales.

Paramètres physico-chimiques

Propriétés physiques

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Conductivité *	580	± 23	µS/cm	200 - 800	W12	-
Turbidité	0.2	-	NTU	≤1.0	OPBD(i)	-

Appréciation (physico-chimique): les paramètres analysés sont conformes aux exigences légales fédérales.

Appréciation générale: l'échantillon 2026-04994 est conforme aux exigences légales fédérales.